

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007925-1322-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-09-21</b>	Prøve start <b>01-09-21</b>
	Produkt <b>0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1</b>	Modtaget den <b>01-09-21</b>	Prøve slut <b>01-09-21</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Sømateriale</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>20 dages kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,342	D50	0,256	D60/D10 (U-tal)	3,3
D10	0,104				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 06-09-21**

*Ulla Hansen*

---

**Ulla Hansen, Laborant**  
Elektronisk signatur