



Varedeklaration
1007925-1322 - 2 - BETON

Dekl.dato
2020-07-14

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2020-10-01 - 2021-07-09

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10	blå
Middelværdi - varedeklaration	2,0	8	40	70	85	90	93	95	100			
Max værdi - grænselinie	5,0	15	60	90	95	100	100	100	100			2,5
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	50	70	80	85	90	100			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5201727	2020-11-02	2,9	8	38	73	92	98	99	99	100		3,1
5201817	2020-11-12											
5201883	2020-12-01	3,4	7	35	73	93	98	99	99	100		3,0
5210023	2021-01-05	2,4	5	29	69	93	98	99	100	100		2,9
5210220	2021-02-01	1,0	2	15	* 40 *	78	92	95	97	100		3,8
5210382	2021-03-03	4,1	8	37	75	93	98	99	100	100		3,0
5210625	2021-04-06	3,4	7	38	78	* 96 *	99	100	100	100		2,8
5210820	2021-05-04	2,6	6	26	71	* 96 *	99	100	100	100		2,9
5210996	2021-06-01	2,3	4	19	62	95	99	100	100	100		2,8
5211207	2021-07-01	4,2	9	42	83	* 98 *	100	100	100	100		2,8
Middelværdi		2,9	6	31	69	93	98	99	99	100		3,0
standardafvigelse		1,0	2,2	9,4	12,4	5,8	2,3	1,6	1,0			0,3
Største værdi		4,2	9	42	83	98	100	100	100	100		3,8
Mindste værdi		1,0	2	15	40	78	92	95	97	100		2,8
Antal analyse prøve		10										9

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2021-07-09

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur