


ANALYSE Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925-1322-4	Dato for prøveudtagning 13-11-2023	Prøve start
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 13-11-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse Sømateriale	Reference	ID N-kaj
	Objekt	Registreret af	Mærkning A 793 548-AA 742 t
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	0,267	D50	0,231	D60/D10 (U-tal)	2,0
gnf. %	D10	0,135				



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 13-11-2023 <i>Eise Iisø Larsen.</i> <hr/> Eise Iisø Larsen, Laboratorieleder Elektronisk signatur
------------	--