

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007925 - 1323-3</b>	Dato for prøveudtagning <b>05-07-21</b>	Prøve start <b>06-07-21</b>
	Produkt <b>0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1</b>	Modtaget den <b>06-07-21</b>	Prøve slut <b>06-07-21</b>
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse <b>Bundsikringsgrus</b>	Reference nr	ID nr <b>KSG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>1/2 årlig</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.% D60 0,690 D50 0,486 D60/D10 (U-tal) 4,7

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

90	100	98	8
90	100	97	5,6
85	100	94	4
80	100	87	2
70	95	74	1
50	90	51	0,5
15	60	26	0,25
0	15	7	0,125
0,0	5,0	1,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 09-07-21**

*Ulla Hansen*

---

**Ulla Hansen, Laborant**  
Elektronisk signatur