



Varedeklaration
1007917-1322 - 2 - BETON

Dekl.dato
2021-10-04

Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2021-04-01 - 2022-01-07

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Korn- densitet	Absorberet vand	Humus- indhold	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	Kemisk svind	
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	10							VOT
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	25	59	80	88	96	99	100	100	2,60	0,2	Lysere	0,018	0,016	0,08	
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92	97	98	100	100	100	2,64	0,4		0,020	0,020	0,20	
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72	85	88	97	100	100	2,56	0,1	Lysere				
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%		%	%	ml/kg	
5210604	2021-04-03	0,3	2	26	74	*93*	96	98	99	100	100						
5210817	2021-05-04	0,5	2	26	71	92	95	98	99	100	100	2,62	0,1		0,020	0,017	0,04
5210993	2021-06-01	0,6	3	26	68	89	93	96	98	*99*	100						
5211205	2021-07-01	0,7	3	26	69	89	93	97	98	100	100						
5211436	2021-08-02	0,8	3	27	68	88	93	96	98	100	100	2,62	0,2		0,020	0,017	0,02
5211664	2021-09-01	0,6	3	27	66	87	93	96	98	100	100						
5211872	2021-10-04	0,5	3	26	64	86	92	96	98	100	100						
5212093	2021-11-01	0,4	3	26	64	87	96	*99*	100	100	2,64	0,1		0,020	0,017	0,08	
5212281	2021-12-01	0,6	3	25	66	87	95	98	100	100							
5220022	2022-01-04	0,3	2	23	64	85	95	98	99	100							
Middelværdi		0,5	3	26	67	88	94	97	99	100	2,63	0,1		0,020	0,017	0,05	
standardafvigelse		0,2	0,5	1,1	3,3	2,5	1,4	1,1	0,8	0,3	0,0	0,1		0,0		0,0	
Største værdi		0,8	3	27	74	93	96	99	100	100	2,64	0,2		0,020	0,017	0,08	
Mindste værdi		0,3	2	23	64	85	92	96	98	99	2,62	0,1		0,020	0,017	0,02	
Antal analyse prøve		10									3	3		3	3	3	

Bemærkning Humus henvises til prøvningsstandarden EN 1744-1 " Lysere end standard fortyndet 1:3 (iht. DS/INF 167:2010)

Sted og dato
Avedøre 2022-01-07

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur