

Leverandør <b>NCC Industry</b> <b>RN Sten og Grus</b> <b>Stamholmen 225</b>	Varedeklaration <b>1007917-1322 - 5 - BETON</b>	Fra dato <b>2023-10-31</b>	Erstatter <b>2023-08-10</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus</b> <b>Stamholmen 225</b> <b>2650 Hvidovre</b>	Produkt <b>0/4-E</b>		
	Produktbetegnelse <b>0/4 mm betonsand, kl. E</b>		
	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>		
	Attest metode <b>Princip 2: Rullende kontrol</b>		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,2	0,1	0,4
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,018		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,016		0,02
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,08		0,20

## EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10  
D50

Min- Max- Middelt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	5,6
99	100	99	4
90	100	99	2,8
89	99	96	2
72	92	80	1
55	75	59	0,5
15	27	25	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

*Ulla Hansen*

Ulla Hansen, Laborant  
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret  
under system 2+ at produktet opfylder kravene  
Produktet opfylder krav i overensstemmelse  
til tilslagsmaterialer, se [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)