



Varedeklaration
1007917-1322 - 5 - BETON

Dekl.dato
2023-10-31

Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2023-01-01 - 2023-10-26

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Korn- densitet	Absorberet vand	Humus- indhold	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	Kemisk svind	
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	10							
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	25	59	80	96	99	99	100	100	2,63	0,2	Lysere	0,018	0,016	0,08	
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92	99	100	100	100	100	2,67	0,4		0,020	0,020	0,20	
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72	89	90	99	100	100	2,59	0,1	Lysere				
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%		%	%	ml/kg	
5230017	2023-01-03	0,7	2	25	65	88	97	99	100	100							
5230239	2023-02-03	0,9	3	25	65	88	97	99	100	100	2,63	0,1	Lys. f. 1:3	0,020	0,017	0,03	
5230555	2023-03-01	0,7	2	24	68	89	96	98	100	100							
5230704	2023-04-03	0,1	2	23	67	89	97	99	100	100							
5230836	2023-05-01	0,8	2	25	66	89	97	99	100	100	2,63	0,2				0,08	
5231064	2023-06-01	0,7	3	24	58	82	94	98	100	100							
5231318	2023-07-03	0,6	3	25	60	83	94	98	100	100							
5231574	2023-08-01	0,5	3	24	59	84	96	98	100	100	2,60	0,3				0,09	
5231809	2023-09-01	0,5	3	26	61	84	96	98	100	100							
5232052	2023-10-02	0,8	4	26	61	86	97	99	100	100							
Middelværdi		0,6	3	25	63	86	96	99	100	100	2,62	0,2		0,020	0,017	0,07	
standardafvigelse		0,2	0,7	0,9	3,6	2,7	1,2	0,5			0,0	0,1				0,0	
Største værdi		0,9	4	26	68	89	97	99	100	100	2,63	0,3				0,09	
Mindste værdi		0,1	2	23	58	82	94	98	100	100	2,60	0,1				0,03	
Antal analyse prøver		10									3	3	1	1	1	3	

Bemærkning Humus henvises til prøvningsstandarden EN 1744-1 " Lysere end standard fortyndet 1:3

Sted og dato
Avedøre 2023-10-31

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur