



Varedeklaration
1007917-1322 - 6 - BETON

Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Dekl.dato
2024-03-12

Statistikskema

2024-10-01 - 2025-09-03

Leverandør
NCC Industry
Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Korn-	Absorberet	Humus-	Klorid-	Aekvivalent	Kemisk
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6		D60 / D10	densitet	vand	indhold	indhold	alkali-	svind
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	25	59	80	96	99	99	100			2,63	0,2	Lysere	0,018	0,016	0,08
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92	99	100	100	100			2,67	0,4		0,020	0,020	0,20
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72	89	90	99	99			2,59	0,1	Lysere			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m³	%		%	%	ml/kg
5251559	2025-08-07	0,8	3	26	63	84	96	98	100	100	2,9	2,62	0,1	Lysere	0,015	0,013	0,10
5251342	2025-07-03	0,4	2	26	67	86	96	99	100	100	2,8						0,08
5251138	2025-06-06	0,7	4	24	61	85	97	99	100	100	3,0						0,15
5250845	2025-05-01	0,2	2	22	61	87	97	99	100	100	2,8	2,65	0,1		0,017	0,015	0,19
5250612	2025-04-01	1,4	3	23	64	88	97	99	100	100	2,8						0,16
5250412	2025-03-04	0,9	4	25	63	91	98	99	100	100	2,9						0,12
5250194	2025-02-03	0,8	4	26	63	89	97	99	100	100	3,0	2,61	0,2	Lysere	0,013	0,011	0,17
5250002	2025-01-02	1,0	4	26	62	87	97	98	99	100	3,1						0,06
5242236	2024-12-16	0,8	4	* 28 *	68	91	98	99	100	100	2,9						0,13
5242140	2024-12-02	0,9	4	27	63	88	97	99	100	100	3,0						0,07
Middelværdi		0,8	3	25	64	88	97	99	100	100	2,9	2,63	0,1		0,015	0,013	0,12
standardafvigelse		0,3	0,8	1,8	2,3	2,3	0,7	0,4	0,3		0,1	0,0	0,1		0,0	0,0	0,0
Største værdi		1,4	4	28	68	91	98	99	100	100	3,1	2,65	0,2		0,017	0,015	0,19
Mindste værdi		0,2	2	22	61	84	96	98	99	100	2,8	2,61	0,1		0,013	0,011	0,06
Antal analyse prøver		10									10	3	3	2	3	3	10

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2025-09-03

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur