

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007846-1245-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>31-10-2024</b>	Prøve start
	Produkt <b>filtergrus</b>	Modtaget den <b>01-11-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Koledhus Grusgrav</b> <b>Koledhusvej</b> <b>5853 Ørbæk</b>	Produktbetegnelse <b>sorteret, vasket og blandet bakkemateria</b>	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af <b>Kim</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,1		
--	-----	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,481	D50	0,932	D60/D10 (U-tal)	6,5
D10	0,229				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 06-11-2024</b>
	
	<b>Mikkel Svendsen, Laborant</b> Elektronisk signatur