

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007858 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 20-06-2024	Prøve start 20-06-2024
	Produkt	Modtaget den 20-06-2024	Prøve slut 20-06-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse 0/4 mm Fugesand (BPS 108-til belægning)	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 1/2 årlig
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,513	D50	0,407	D60/D10 (U-tal)	4,9
D10	0,105				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
100	100	100	4
80	100	91	2
55	85	76	1
30	60	60	0,5
15	35	34	0,25
10	25	12	0,125
0,0	10,0	5,9	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 04-07-2024
Else Iisø Larsen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur