

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007926-1360 - 1 - VEJ	Fra dato 2025-08-28
Produktionssted Glim Grusgrav Hovedvejen 4D 4000 Roskilde	Produkt 0/20BG II	
	Produktbetegnelse 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	
	Produktbetegnelse	


Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-9 Methylenblå			3
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,01		
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	9,7		

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		99	16
		85	8
		72	4
		62	2
		50	1
		30	0,5
		11	0,25
		5	0,125
0,0	9,0	3,0	0,063



Linda de Sparra Terkelsen
Elektronisk signatur

Bemærkning

Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Stabiltgrus og Bundsikringsgrus kv.I og kv.II, hvis finstof < 5%.