

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007934-1237-1	Dato for prøveudtagning 26-09-2024	Prøve start
	Produkt Grov Gulvsand 0/4 mm	Modtaget den 30-09-2024	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Michael	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	8,5		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	0,777	D50	0,621	D60/D10 (U-tal)	3,1
D10	0,253				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato
Odense 07-10-2024

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur