


ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007934-1237-1	Dato for prøveudtagning 12-11-2020	Prøve start
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt Grov Gulvsand 0/4 mm	Modtaget den 13-11-2020	Prøve slut
	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	5,4		

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,922	D50	0,742	D60/D10 (U-tal)	3,6
D10	0,255				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato
Odense 06-01-2021

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur