

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Leverandør	Varedeklaration 1000158 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 05-01-22	Prøve start 06-01-22
	Produkt Harpet fyld	Modtaget den 06-01-22	Prøve slut 06-01-22
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Harpet sandfyld 0-8 mm	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol + indstamping
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,599	D50	0,434	D60/D10 (U-tal)	4,5
D10	0,134				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	11,2
95	100	100	8
85	100	99	5,6
	100	96	4
		91	2,8
55	99	87	2
		81	1,4
25	65	74	1
15	50	56	0,5
5	25	32	0,25
0	10	8	0,125
0,0	5,0	1,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-01-22

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur