

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000158-1322-1	Dato for prøveudtagning 16-07-21	Prøve start 16-07-21
	Produkt Harpet fyld	Modtaget den 16-07-21	Prøve slut 16-07-21
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Harpet sandfyld 0-8 mm	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60 0,539 D50 0,452 D60/D10 (U-tal) 3,0
 D10 0,180

Min- Max- Forv. Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	11,2
100	100	100	8
88	100	100	5,6
82	100	100	4
82	99	100	2,8
80	99	99	2
70	95	96	1,4
67	90	90	1
46	70	57	0,5
15	37	19	0,25
0	10	3	0,125
0,0	5,0	0,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 16-07-21

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
 Elektronisk signatur