

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-6	Dato for prøveudtagning 03-07-2025	Prøve start 03-07-2025
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 03-07-2025	Prøve slut 03-07-2025
		Reference	ID ASG
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Registreret af	Mærkning E-sand 20d kontrol + TK84
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TK-84	0,08		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,456 D50 0,395 D60/D10 (U-tal) 2,8
D10 0,165

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	99	2,8
89	99	96	2
72	92	86	1
55	75	67	0,5
15	27	26	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 10-07-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur