

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013 - 1323-4	Dato for prøveudtagning 04-07-2025	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 04-07-2025	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,540		


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,480 D50 0,430 D60/D10 (U-tal) 2,3
D10 0,208

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
		98	2
		89	1
		64	0,5
		14	0,25
		2	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 10-07-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur