

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-5	Dato for prøveudtagning 04-07-2025	Prøve start
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 04-07-2025	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,011		0,100
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,009		


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,364 D50 0,303 D60/D10 (U-tal) 2,5
D10 0,147

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	4
98	100	100	2
90	100	97	1
78	97	82	0,5
35	55	41	0,25
1	11	3	0,125
0,0	3,0	0,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 10-07-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur