RAPPORT

Prøve nr **5251346**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning		Prøve start
	1007925-1322-6	**04-07-2025**		
	Produkt	Modtaget den		Prøve slut
	0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	**04-07-2025**		
		Reference	ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse		**ASG**	
Avedøre Sten & Grus	**Sømateriale**	Registreret af		Mærkning
Stamholmen 225				**20 dgs kontrol**
2650 Hvidovre	Objekt	Udtaget af		

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,417	D50	0,313	D60/D10 (U-tal)	4,1
D10	0,102				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
90	100	100	8
90	100	98	5,6
		97	4
		94	2
		86	1
		68	0,5
		44	0,25
		15	0,125
0,0	5,0	1,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 09-07-2025

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**