



Varedeklaration
1007925-1322 - 6 - BETON

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Dekl.dato
2024-05-16

Statistikskema

Leverandør
NCC Industry
Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2024-08-01 - 2025-07-10

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10	blå	forsøg	forsøg
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100				P-dmax	W opt
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100			2,5	1,84	19,3
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90				1,64	13,3
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%
5241705	2024-10-01	3,1	11	39	75	87	93	97	98	99	3,4			
5241945	2024-11-01	1,2	6	20	55	75	87	95	98	99	3,8			
5242142	2024-12-02	2,1	10	39	88	98	99	100	100	100	2,9			
5250005	2025-01-02	2,2	8	28	84	95	98	99	100	100	2,8		1,71	15,9
5250197	2025-02-03	0,6	2	5	21	51	77	90	95	97	4,2			
5250414	2025-03-04	0,4	8	33	63	81	93	99	99	100	3,5			
5250614	2025-04-01	0,6	5	27	81	97	99	100	100	100	2,6			
5250854	2025-05-01	0,5	4	28	70	96	99	100	100	100	2,8			
5251140	2025-06-06	0,4	15	63	86	97	100	100	100	100	2,3			
5251346	2025-07-04	1,7	15	44	68	86	94	97	98	100	4,1			
Middelværdi		1,3	8	33	69	86	94	98	99	100	3,2		1,71	15,9
standardafvigelse		0,9	4,4	15,4	20,0	14,7	7,2	3,2	1,6	1,0	0,7			
Største værdi		3,1	15	63	88	98	100	100	100	100	4,2			
Mindste værdi		0,4	2	5	21	51	77	90	95	97	2,3			
Antal analyse prøver		10									10		1	1

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2025-07-10

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur