RAPPORT

Prøve nr **5260028**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	1000004 - 1323-3	**06-01-2026**	**07-01-2026**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	0/2 mm sand	**07-01-2026**	
		Reference / ID	
		KSG	
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Køge Sten og grus	**Søsand**	Registreret af	Mærkning
Nordhavnsvej 22			**Halvårlig kontrol**
4600 Køge	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,287	D50	0,237	D60/D10 (U-tal)	2,2
D10	0,129				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	8
100	100	100	4
98	100	100	2
90	100	97	1
80	95	90	0,5
35	60	55	0,25
0	15	9	0,125
0,0	3,0	0,3	0,063



Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8
målt gnf. %	0,3	9	55	90	97	100	100	

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 16-01-2026

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**