

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-5	Dato for prøveudtagning 06-01-2026	Prøve start 07-01-2026
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 07-01-2026	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dage + årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsgtning			
DS/EN 1744-1 Humisindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,014		0,100
Ækvivalent alkaliindh. Cl ⁻ 0,87 (%)	0,012		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,277	D50	0,233	D60/D10 (U-tal)	2,2
D10	0,123				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	4
98	100	100	2
90	100	97	1
78	97	90	0,5
35	55	56	0,25
1	11	10	0,125
0,0	3,0	0,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 16-01-2026

Linda de Sparra Terkelsen
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur