



Varedeklaration
1007925 - 1323 - 6 - BETON

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Dekl.dato
2024-05-16

Statistikskema

2025-01-01 - 2026-01-19

Leverandør
NCC Industry A/S
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Produktionssted
Køge Sten og grus
Nordhavnsvej 22
4600 Køge

Side 1(1)

Gennemfald (%) vægt											U-tal D60 / D10	Methylen- blå	Vibrations- forsøg	Vibrations- forsøg
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8				P-dmax	W opt
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100				1,74	16,6
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100			2,5	1,84	19,3
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90				1,64	13,3
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%
5251318	2025-06-27	2,2	12	33	61	81	92	98	100	100	4,3			
5251396	2025-07-09	2,0	13	39	63	80	90	96	98	98	4,3			
5251561	2025-08-01	2,8	16	47	78	93	98	100	100	100	3,7			
5251725	2025-09-08	0,8	6	23	48	66	78	87	93	97	5,4			
5251871	2025-10-01	0,2	4	43	81	94	98	100	100	100	2,5			
5252115	2025-11-06	1,9	11	33	60	78	88	94	97	98	4,1			
5252296	2025-12-01	1,5	10	28	52	68	78	89	94	97	5,9			
5260031	2026-01-06	1,9	15	72	97	99	100	100	100	100	2,2		1,65	15,4
Middelværdi		1,7	11	40	68	82	90	96	98	99	4,1		1,65	15,4
standardafvigelse		0,8	4,2	15,2	16,5	12,1	8,6	5,1	2,9	1,4	1,3			
Største værdi		2,8	16	72	97	99	100	100	100	100	5,9			
Mindste værdi		0,2	4	23	48	66	78	87	93	97	2,2			
Antal analyse prøver		8									8	1		

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2026-01-20

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur