

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1007737-1235-1	Dato for prøveudtagning 27-08-2021	Prøve start
Produktionssted Brylle Grusgrav Humlekrogen, 5690 Tommerup	Produkt 0/32 mm Kørestabil grus	Modtaget den 30-08-2021	Prøve slut
	Produktbetegnelse sorteret og blandet bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,0		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,17		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	8,824	D50	4,046	D60/D10 (U-tal)	58,9
D10	0,150				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato
Odense 30-11-2021



Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur