

### ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1000013 - 1323-3</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-06-2024</b>	Prøve start <b>13-06-2024</b>
	Produkt <b>Kabelsand</b>	Modtaget den <b>13-06-2024</b>	Prøve slut <b>13-06-2024</b>
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse <b>Kabelsand</b>	Reference	ID <b>KSG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>Månedsprøve</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------




### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,428	D50	0,368	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,153				

Min- værdi    Max- værdi    Målt værdi    Sigte- serie



Bemærkning

**Termisk resistivitet: 0,65 Km/W**

Sted og dato

**Avedøre 26-06-2024**
**Ulla Hansen, Laborant**

Elektronisk signatur