

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-09-22	Prøve start 01-09-22
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 01-09-22	Prøve slut 08-09-22
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,410	D50	0,346	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	0,152				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning Termisk resistivitet: 0,60Km/W	Sted og dato Avedøre 06-09-22  Ulla Hansen, Laborant Elektronisk signatur
---	--