

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 06-07-21	Prøve start 06-07-21
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 06-07-21	Prøve slut 06-07-21
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,345	D50	0,282	D60/D10 (U-tal)	2,4
D10	0,147				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning
Termisk resistivitet: 0,64Km/W

Sted og dato
Avedøre 09-07-21

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
 Elektronisk signatur