

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 02-01-2025	Prøve start 02-01-2025
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 02-01-2025	Prøve slut 02-01-2025
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,605		
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,354	D50	0,297	D60/D10 (U-tal)	2,4
D10	0,149				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie



Bemærkning Termisk resistivitet: 0,605 Km/W	Sted og dato Avedøre 10-01-2025  ANN Adsbøl, Laborant Elektronisk signatur
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------