

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 100013-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-05-20	Prøve start 02-05-20
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 01-05-20	Prøve slut 08-05-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,480	D50	0,418	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,161				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 05-05-20 <i>Ulla Hansen</i> Ulla Hansen, Laborant Elektronisk signatur
------------	---