



Leverandør NCC Industry Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 1000013-1322 - 4 - --- Produkt KABELSAND Produktbetegnelse Kabelsand Produktbetegnelse Kabelsand	Fra dato 2025-07-04	Erstatter 2023-11-08
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre			

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	99	4
95	100	98	2
85	100	92	1
60	95	74	0,5
20	75	39	0,25
0	20	10	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063

Bemærkning

Termisk resistivitet = Max 0,8K*m/W
U-tal ≤ 3

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur