


Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry A/S	1000013 - 1323 - 4 - ---	2025-07-04	2023-11-08
RN Sten og grus	Produkt		
Stamholmen 225	KABELSAND		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Køge Sten og grus	Kabelsand		
Nordhavnsvej 22	Produktbetegnelse		
4600 Køge	Kabelsand		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	99	4
5	100	98	2
85	100	92	1
60	95	74	0,5
20	75	39	0,25
0	20	10	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Termisk resistivitet = Max 0,8K*m/W
U-tal ≤ 3

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur