

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 01-05-2023	Prøve start 01-05-2023
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 01-05-2023	Prøve slut 08-05-2023
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling
Udvaskning og sigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,399 D50 0,343 D60/D10 (U-tal) 2,6
D10 0,155

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	4
99	100	100	2,8
98	100	100	2
90	100	96	1
78	97	78	0,5
35	55	33	0,25
1	11	3	0,125
0,0	3,0	0,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 11-05-2023

Camilla M. Holm

Camilla Maria Holm, Laborant

Elektronisk signatur