

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1322-1	Dato for prøveudtagning 02-01-2023	Prøve start 02-01-2023
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus	Modtaget den 02-01-2023	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Bundsikringsgrus Kval.2	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget + indstamping	Mærkning 20 dages + 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,19		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,730	D50	0,468	D60/D10 (U-tal)	5,3
D10	0,137				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

0	100	100	22,4
0	100	100	16
0	100	100	11,2
0	100	100	8
0	100	97	5,6
0	100	86	4
0	100	75	2
0	100	68	1
0	100	53	0,5
0	100	27	0,25
0	100	8	0,125
0,0	9,0	4,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 12-01-2023

Camilla Maria Holm, Laborant
Elektronisk signatur