

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007925-1322-4</b>	Dato for prøveudtagning <b>02-01-2023</b>	Prøve start <b>02-01-2023</b>
	Produkt <b>0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1</b>	Modtaget den <b>02-01-2023</b>	Prøve slut <b>02-01-2023</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Sømateriale</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget <b>+ indstamping</b>	Mærkning <b>20 dages + 1/2 årlig kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,481	D50	0,424	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	0,184				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

90	100	100	8
90	100	100	5,6
		99	4
		95	2
		87	1
		63	0,5
		19	0,25
		2	0,125
0,0	5,0	0,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 12-01-2023**

**Camilla Maria Holm, Laborant**  
Elektronisk signatur