

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007917-1322-3</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-03-2023</b>	Prøve start <b>14-03-2023</b>
	Produkt <b>0/4 mm betonsand, kl. E</b>	Modtaget den <b>01-03-2023</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>20 dages kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

97	100	100	5,6
97	100	100	4
88	98	98	2,8
85	97	96	2
72	92	89	1
55	75	68	0,5
15	27	24	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 15-03-2023**

**Camilla Maria Holm, Laborant**  
Elektronisk signatur