

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007864-1322-1	Dato for prøveudtagning 03-01-2023	Prøve start 03-01-2023
	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 03-01-2023	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Forv. værdi Sigte-serie

96	100	100	8
96	100	100	5,6
95	100	100	4
80	100	96	2
75	95	87	1
52	82	64	0,5
15	41	27	0,25
0	15	7	0,125
0,0	3,0	2,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 12-01-2023

Camilla Maria Holm, Laborant
 Elektronisk signatur