

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925 - 1323-4	Dato for prøveudtagning 03-07-2023	Prøve start 03-07-2023
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 03-07-2023	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Sømateriale	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,543	D50	0,448	D60/D10 (U-tal)	3,5
D10	0,154				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

90	100	100	8
90	100	97	5,6
		95	4
		91	2
		81	1
		58	0,5
		19	0,25
		7	0,125
0,0	5,0	2,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-07-2023

Camilla M. Holm

Camilla Maria Holm, Laborant
Elektronisk signatur