


Leveringskontrol Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-4	Dato for prøveudtagning 02-10-2023	Prøve start 02-10-2023
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 02-10-2023	Prøve slut 09-10-2023
	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Analyseret af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling

D60 0,493 D50 0,421 D60/D10 (U-tal) 3,1
 D10 0,159

Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 23-10-2023  <hr/> Camilla Maria Holm, Laborant Elektronisk signatur
------------	---