

Leveringskontrol Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007761-1322-1	Dato for prøveudtagning 02-10-2023	Prøve start 02-10-2023
	Produkt 0/8mm Betongrus	Modtaget den 02-10-2023	Prøve slut 09-10-2023
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 1/2 Årlig kontrol
		Analyseret af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60	1,159	D50	0,682	D60/D10 (U-tal)	7,1
D10	0,163				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 23-10-2023

Camilla M. Holm

Camilla Maria Holm, Laborant
Elektronisk signatur