

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007858 - 1323-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-06-2023</b>	Prøve start <b>01-06-2023</b>
	Produkt	Modtaget den <b>01-06-2023</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse <b>0/4 mm Fugesand (BPS 108-til belægning)</b>	Reference	ID <b>KSG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>1/2 Årlig kontrol</b>
		Analysert af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
100	100	100	4
80	100	91	2
55	85	79	1
30	60	65	0,5
15	35	36	0,25
10	25	10	0,125
0,0	10,0	5,1	0,063

Sigte (mm)  
målt gnf. %



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 14-06-2023**

*Camilla M. Holm*

---

**Camilla Maria Holm, Laborant**  
Elektronisk signatur