

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1000013 - 1323-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-07-2023</b>	Prøve start <b>03-07-2023</b>
	Produkt <b>Kabelsand</b>	Modtaget den <b>03-07-2023</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse	Reference	ID <b>KSG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>1/2 årlig kontrol</b>
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
80	99	98	2
75	95	93	1
52	82	79	0,5
15	41	41	0,25
0	15	4	0,125
0,0	3,0	1,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 07-07-2023**

*Camilla M. Holm*

---

**Camilla Maria Holm, Laborant**  
Elektronisk signatur