

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007864 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 03-07-2023	Prøve start 03-07-2023
	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 03-07-2023	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60 0,376 D50 0,310 D60/D10 (U-tal) 2,6
D10 0,144

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

	100	100	11,2
100	100	100	8
96	100	100	5,6
85	100	100	4
85	100	99	2,8
80	100	98	2
77	99	96	1,4
75	95	93	1
52	82	79	0,5
15	41	41	0,25
0	15	4	0,125
0,0	3,0	1,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-07-2023

Camilla M. Holm

Camilla Maria Holm, Laborant
Elektronisk signatur