

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration <b>1007864-1322-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-07-2023</b>	Prøve start <b>03-07-2023</b>
	Produkt <b>0/4 mm Pudsegrus</b>	Modtaget den <b>03-07-2023</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference	ID <b>ASG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>1/2 årlig kontrol</b>
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
			

### Kornstørrelsesfordeling

gnf. %	D60	0,367	D50	0,315	D60/D10 (U-tal)	2,4
	D10	0,152				



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 07-07-2023**

*Camilla M. Holm*

---

**Camilla Maria Holm, Laborant**  
 Elektronisk signatur