

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007875-1353-1	Dato for prøveudtagning 14-12-20	Prøve start 16-12-20
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 16-12-20	Prøve slut
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,9		
DS/EN 1744-1 Humisindhold	Lysere fort. 1:3		Lysere fort.1:3


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,841	D50	0,693	D60/D10 (U-tal)	3,8
D10	0,219				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	8
98	100	100	5,6
95	100	100	4
90	100	98	2,8
85	98	92	2
65	85	71	1
35	55	37	0,5
10	22	12	0,25
2	10	3	0,125
0,0	3,0	0,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 17-12-20

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur