

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1353-5	Dato for prøveudtagning 24-03-2025	Prøve start 25-03-2025
	Produkt 0/32mm Stabilgrus kv. II	Modtaget den 25-03-2025	Prøve slut 26-03-2025
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference	ID Løng
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,7		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	6,279	D50	3,499	D60/D10 (U-tal)	26,9
D10	0,233				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	99	100	31,5
		89	22,4
50	90	80	16
30	75	66	8
15	60	52	4
		43	2
2	35	33	1
		20	0,5
		11	0,25
		7	0,125
2,0	9,0	4,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 26-03-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant
Elektronisk signatur