

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007875-1353-1	Dato for prøveudtagning 03-11-2025	Prøve start 04-11-2025
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 04-11-2025	Prøve slut 05-11-2025
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference	ID Løng
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,667 D50 0,493 D60/D10 (U-tal) 3,8
D10 0,178

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
98	100	100	5,6
95	100	100	4
90	100	97	2,8
85	98	92	2
65	85	78	1
35	55	51	0,5
10	22	18	0,25
2	10	4	0,125
0,0	3,0	0,6	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 05-11-2025

Sahlén Elisabeth, Laborant

Elektronisk signatur