

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007919-1353-2	Dato for prøveudtagning 02-07-2025	Prøve start 03-07-2025
	Produkt 0/8mm Bakkegrus	Modtaget den 03-07-2025	Prøve slut 04-07-2025
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference	ID Løng
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,3		
--	-----	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,804	D50	0,577	D60/D10 (U-tal)	7,0
D10	0,114				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
98	100	98	11,2
	100	95	8
		91	5,6
		87	4
		80	2
		69	1
		47	0,5
		21	0,25
		11	0,125
0,0	9,0	6,8	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 04-07-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur