

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007919-1353-2	Dato for prøveudtagning 28-07-2025	Prøve start 29-07-2025
	Produkt 0/8mm Bakkegrus	Modtaget den 29-07-2025	Prøve slut 31-07-2025
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference	ID Løng
	Objekt	Registreret af	Mærkning Vibrationsindstampning
		Udtaget af	g

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	5,4		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,02		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	11,5		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,729	D50	0,522	D60/D10 (U-tal)	4,8
D10	0,151				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	99	11,2
	100	96	8
		94	5,6
		91	4
		84	2
		73	1
		49	0,5
		20	0,25
		8	0,125
0,0	9,0	5,1	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 31-07-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur