

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1012248-1353 - 2 - VEJ	Fra dato 2025-10-06	Erstatter 2025-04-07
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produkt 0/32SGII		
	Produktbetegnelse 0/32mm Stabiltgrus kv. II		
	Produktbetegnelse maks 15% kalk		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-5 Total runde (Ctr), >90% overflader runde	255,0		70,0
DS/EN 933-9 Methylenblå	1,7		3
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,18	2,18	2,24
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,0	5,0	8,0
prVI 99-11:2013 Kalkindhold (%)			15,00


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min- Max- Middelt
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	98	31,5
		80	22,4
30	90	66	16
30	75	55	8
15	60	45	4
		39	2
2	35	30	1
		20	0,5
		8	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	4,0	0,063



Linda de Sparra Terkelsen
Elektronisk signatur

Bemærkning

Kategori: GE, OC 75, LF / UF9, CNR/70
Iht AAB (dec 2023) er der ingen krav til
MB for Stabiltgrus og Bundsikringsgrus kv. I
og kv. II, hvis finstof er <5%