

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 05-01-22	Prøve start 06-01-22
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 06-01-22	Prøve slut 06-01-22
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
DS/EN 1744-1 Humisindhold	Lysere fort. 1:3		Lysere
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	0,000		0,100
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	0,000		0,087

Kornstørrelsesfordeling

gnf.% D60 0,390 D50 0,330 D60/D10 (U-tal) 2,6

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	4
99	100	100	2,8
98	100	100	2
90	100	96	1
78	97	79	0,5
35	55	36	0,25
1	11	3	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-01-22

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur